

Р-4

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 Б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 29156 от « 27 » сентября 2017 г.

1. Наименование пробы: 1-4. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Администрация Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района, ИНН 3401005996

(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: договор № 561 от 17.08.2017 г

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Администрация Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района, 403253, Волгоградская область, Алексеевский р-он, х.Поклоновский.

5. Место, где производился отбор проб: скважина № 7032- х.Поклоновский, скв. № 03458 - х.Поклоновский, скв. № 03476 – х.Исакиевский, скв. № 03599- х.Исакиевский.

Администрация Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района, 403253, Волгоградская область, Алексеевский р-он, х.Поклоновский.

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э.

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы: - 18.09.17 г 13 час. 30 мин.

8. Дата и время доставки пробы: - 18.09.17 г 16 час. 00 мин.

9. Код работы: ПК.1802.1-4.

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.5.1315-03

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014.

12. Дополнительные сведения: бак. хим. исследования

Тара, упаковка: 0,5 л -стерильная бутылка, 1,5 л -бутылка ПЭТФ

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-соблюдены

Условия хранения: соблюдены

Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Морсковой Н.А.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Морскова Н.А.

подпись

Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Печенюк Е.Н.

(либо иное лицо, уполномоченное Приказом

подпись

Ф.И.О

Главного врача, учреждения (филиала)

М.П.

Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр 2 стр 1.



Код работы: ПК.1802.1-4

Дата поступления в лабораторию: 19.09.17г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1. вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 307

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ\дм ³	23	Не более 3	ГОСТ 18963-73

* ГОСТ 2761-84

Наименование пробы: 2. вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 308

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ\дм ³	23	Не более 3	ГОСТ 18963-73

* ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 22.09.17г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач	Наконечная Л.Ю.	
лаборант	Кнуренко Э.О.	

Заведующая лабораторией: Сухова И.В.
ФИО

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 2 стр.: 2

Код работы: ПК.1802.1-4

Дата поступления в лабораторию: 19.09.17г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 3.вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 309

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ\дм ³	23	Не более 3	ГОСТ 18963-73

* ГОСТ 2761-84

Наименование пробы: 4.вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 310

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ\дм ³	150	Не более 3	ГОСТ 18963-73

* ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 22.09.17г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач	Наконечная Л.Ю.	
лаборант	Кнуренко Э.О.	

Заведующая лабораторией: Сухова И.В.
ФИО

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 7 стр.: 3

Код работы: ПК. 1802.1- 4Дата поступления в лабораторию: 18.09.2017г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1.Вода подземного источника системы централизованного водоснабженияРегистрационный номер пробы в лаборатории: 791

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 0,5	0	1,5	1,5	10,0	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	менее 1	0	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Запах	баллы	0	x	x	x	x	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	0	x	x	x	x	ГОСТ 3351-74
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	0,4	0,1	2	5	15	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)

* ГОСТ 2761 — 84

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Требования*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/л	329	30	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (изд. 2011г.)
Общая жесткость**	°Ж	4,9	0,7	7	ГОСТ 31954-2012

* ГОСТ 2761 — 84

**Значение жесткости, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Расширенная неопределенность	Нормативы (ПДК), не более *	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/л	0,032	0,011	X	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (изд. 2012г.)
ПАВ(анионоактивные)	мг/л	0,073	0,029	X	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014г.)

Дата выдачи результата испытаний: 21.09.2017г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о. заведующий санитарно-гигиенической лабораторией:

Печенюк Е.Н.
ФИО
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 7 стр. 5

Код работы: ПК. 1802.1- 4

Дата поступления в лабораторию: 18.09.2017г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2.Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 792

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 0,5	0	1,5	1,5	10,0	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	менее 1	0	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Запах	баллы	0	x	x	x	x	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	0	x	x	x	x	ГОСТ 3351-74
Окисляемость перманганатная	мгО/дм³	0,6	0,2	2	5	15	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)

* ГОСТ 2761 — 84

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Требования*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/л	320	29	1000	ПНДФ 14.1:2:4.114-97 (изд. 2011г.)
Общая жесткость**	°Ж	4,5	0,7	7	ГОСТ 31954-2012

* ГОСТ 2761 — 84

**Значение жесткости, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Расширенная неопределенность	Нормативы (ПДК), не более *	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/л	0,029	0,010	X	ПНДФ 14.1:2.4.128-98 (изд. 2012г.)
ПАВ(анионоактивные)	мг/л	0,067	0,027	X	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014г.)

Дата выдачи результата испытаний: 21.09.2017г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о. заведующий санитарно-гигиенической лабораторией:

Печенюк Е.Н.
ФИО


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 7 стр. 5

Код работы: ПК. 1802.1- 4Дата поступления в лабораторию: 18.09.2017г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 3.Вода подземного источника системы централизованного водоснабженияРегистрационный номер пробы в лаборатории: 793

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 0,5	0	1,5	1,5	10,0	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	менее 1	0	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Запах	баллы	0	x	x	x	x	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	0	x	x	x	x	ГОСТ 3351-74
Окисляемость перманганатная	мгО/дм³	0,7	0,2	2	5	15	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)

* ГОСТ 2761 — 84

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Требования*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/л	326	29	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (изд. 2011г.)
Общая жесткость**	°Ж	4,6	0,7	7	ГОСТ 31954-2012

* ГОСТ 2761 — 84

**Значение жесткости, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Расширенная неопределенность	Нормативы (ПДК), не более *	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/л	0,030	0,010	X	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012г.)
ПАВ(анионоактивные)	мг/л	0,053	0,021	X	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014г.)

Дата выдачи результата испытаний: 21.09.2017г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о. заведующий санитарно-гигиенической лабораторией:

Печенюк Е.Н.
ФИО
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
 Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 7 стр. 6

Код работы: ПК. 1802.1- 4Дата поступления в лабораторию: 18.09.2017г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 4.Вода подземного источника системы централизованного водоснабженияРегистрационный номер пробы в лаборатории: 794

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 0,5	0	1,5	1,5	10,0	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	менее 1	0	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Запах	баллы	0	x	x	x	x	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	0	x	x	x	x	ГОСТ 3351-74
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	0,24	0,07	2	5	15	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)

* ГОСТ 2761 — 84

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Требования*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/л	287	26	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (изд. 2011г.)
Общая жесткость**	°Ж	4,5	0,7	7	ГОСТ 31954-2012

* ГОСТ 2761 — 84

**Значение жесткости, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Расширенная неопределенность	Нормативы (ПДК), не более *	НД на методы испытаний
Нефтепродукты	мг/л	0,031	0,011	X	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (изд. 2012г.)
ПАВ(анионоактивные)	мг/л	0,043	0,017	X	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014г.)

Дата выдачи результата испытаний: 21.09.2017г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о. заведующий санитарно-гигиенической лабораторией:

Печенюк Е.Н.
ФИО
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
 Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 7 стр. 2

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 29156 от 27 сентября 2017г**

Исследованные образцы: 1-4. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.3068.1-4) отобранная из скважин № 7032- х.Поклоновский, скв. № 03458 - х.Поклоновский, скв. № 03476 – х.Исакиевский, скв. № 03599- х.Исакиевский Администрация Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района, 403253, Волгоградская область, Алексеевский р-он, х.Поклоновский по микробиологическим показателям не соответствуют ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (индекс БГКП).

Исследованные образцы: 1-4. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.330.1-4 отобранная из скважин № 7032- х.Полоновский, скв. № 03458 - х.Поклоновский, скв. № 03476 – х.Исакиевский, скв. № 03599- х.Исакиевский Администрация Поклоновского сельского поселения, Волгоградская область, Алексеевский р-он, х.Поклоновский по санитарно- химическим показателям соответствуют ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Врач - эксперт
должность

/ Овчинников О.А. /
Ф.И.О.

подпись